

当社のID番号	能代106			
設備認定申請上の名称				
太陽電池1枚の定格出力	575W			
1台のPCSへのDC入力回路数	1入力	1入力	2入力	
1ストリングあたりのパネル枚数	枚	枚	枚	
PCS1台あたりのパネル数	枚		枚	合計
設置するPCSの台数	台		台	台
パネルの総枚数	枚		枚	枚
PCS1台あたりの出力	33.3kW		33.3kW	
経産省認定上の出力	kW			
太陽電池の合計出力	kW			

パネル枚数	パネル定格総出力
1,940枚	1,115.5kW

パネル出力：575W/枚

住所/敷地面積							最寄りの電信柱 I D
秋田県能代市浅内字茨嶋山							
地番 面積 m ²	47	49	66-5	111-1	111-2	129	浜浅内線65
	5278	2789	608	93	216	2403	
地番合計敷地面積：11,387m ²							

パネルの幅・隙間投影寸法図

パネル勾配20度

冬至日影（9時30分～14時30分）
緯度：40.15度

フェンスからパネルまでの間隔1.5m

パネル： ジンソーラー社 JKM575N-72HL4

パネル寸法： 2278×1134×35mm

パネル間隙間： 横方向30mm 縦方向30mm

地区外

