

主 要 項 目	
引込方式	架空電線
受電電圧	3φ3W 66kV 50Hz
受電方式	1回線
GIS方式	1L-1CB-1B
主変容量	50MVA
板圧断開機、中斷機	24kV 2000A 25kA
低圧断開器、熱電線	2000A
系統用電所 (中用)	5040kW/20060kWh×10基
系統用電所 (遠用)	50400kW/200600kWh

設備名称	ユニット・構成
(C1)	C-GISユニット
(C2)	VCTユニット
(T)	主変装置
(M1)	主変一次断開機
(M2)	主変一次送断開機
(M3)	配電線 (1)
(M4)	配電線 (2)
(M5)	配電線 (3)
(M6)	配電線 (4)
(M7)	所内変圧器一次機
(M8)	所内変圧器二次機
(K1)	特殊条件用断電機、ODT機
(K2)	直電電線、電圧引出用断電機

