


当社のID番号	三種210			
設備認定申請上の名称	三種町上の沢第1発電所			
太陽電池1枚の定格出力	595W			
1台のPCSへのDC入力回路数	4入力	4入力	8入力	発電所全体の合計
1ストリングあたりのパネル枚数	13枚	16枚	16枚	
PCS1台当たりのパネル数	52枚	64枚	128枚	
設置するPCSの台数	1台		37台	38台
パネルの総枚数	116枚		4736枚	4852枚
PCS1台当たりの出力	50.0 kW		50.0 kW	kW
発電所の出力				1900.0 kW
太陽電池の合計出力				2886.94 kW



フェンスの距離 : 732m

パネル枚数	パネル定格総出力
4,852枚	2,886.94 kW

パネル出力 : 595W/枚

住所/敷地面積					最寄りの電信柱ID
秋田県山本郡三種町大口字上の沢					
地番面積 m ²	10-1 10000	11-2 7759	11-3 3740	19 7142	大口線 44北5
地番合計敷地面積 : 28,641m ²					

