



										作成日	2022年7月21日	
太陽電池パネル				パワーコンディショナ						案件No 上田 101	設備認定申請上の名称 上田市鳥屋第1発電所	
メーカー	型式	枚数		最大発電量	メーカー	型式	台数	33.3 kW/PCS× 5 台= 166.5 kW	28 直列×2 並列 = 56 枚 ×PCS 5 台 計154.0枚		住所 長野県上田市武石鳥屋 375	
JINKOSOLAR	JKM550M-72HL4-V-J パネル出力：550W/枚	280	枚	154 kW	ソーラーエッジ	SE33.3k-JPI4	5 台	パネル総出力とパワコン総出力の小さい方になるため 経産省設備認定上の発電所出力 154.0 kW			太陽光発電設備 単線結線図（系統図）	

